

Wrocław, dnia 16.02.2017 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska do baseballu na terenie Stadionu Sportowego Zakrzów oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej”.*

Znak sprawy: SZP.10.341-02/17

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 r. z późn. zm.) informuję, że w dniu 13 lutego 2017 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania w związku z opublikowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na zadane przez Wykonawcę pytania w dniu 13 lutego 2017 roku udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej w polu wewnętrznym tzw. infield projektant wspomina o 4 bazach i belce miotacza. Niestety brak ich jest w przedmiarach robót. Czy zakup oraz montaż tych baz wchodzi w zakres realizacji? Czy bazy muszą spełniać wymagania zgodnie z przepisami MLB lub Polskiej Ligi Baseballu? (np. Bolco 175 MLB of 3 + Bolco 450-C1 Four Ways + Bolco 300-AS Homeplate).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zakup oraz montaż wszystkich 4 (czterech) baz oraz belki miotacza wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia i należy go kalkulować w cenie oferty. Ww. elementy muszą spełniać wymagania zgodne z przepisami Polskiej Ligi Baseballu. Podane modele spełniają te wymogi.

Pytanie 2:

Czy mączka ceglana w polu wewnętrznym tzw. Infield nie powinna być z domieszką gliny? 7cm nawierzchni z mączki 100% może być zbyt grząskim materiałem. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Mączka ceglana w miejscach największej eksploatacji (czyli również w polu wewnętrznym – infield) powinna zawierać 20% domieszki gliny w stosunku do 80 % mączki ceglanej. Wskazany dobór materiałów zapewni odpowiednią twardość i wytrzymałość a także wpłynie na bezpieczeństwo gry.

Pytanie 3:

Czy wyposażenie – Elka ma znajdować się w obydwu tunelach czy tylko w jednym?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Tak, obydwa tunele mają być wyposażone w Elkę.

Pytanie 4

Czy Bullpeny i tunele pałkarzy muszą posiadać również bazy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Bullpeny muszą posiadać belkę miotacza i bazę domową zamontowane podobnie jak na głównym boisku - obie powinny zostać zamontowane równo z powierzchnią i w identycznej odległości od siebie. Montowanie baz w tunelach jest zbędne.

Pytanie 5:

Czy boksy dla zawodników i sędziów mogą być wykonane jako prefabrykaty?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Boksy dla zawodników i sędziów można wykonać jako prefabrykowane. Należy jednak przedstawić do zatwierdzenia projekt techniczny takiego rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości klawiszowania elementów oraz uszczelnienia połączeń w zadaszeniu.

Pytanie 6:

Prosimy o podanie modelu oraz producenta maszyny do odbijania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zamawiający w związku z wymogami ustawy Pzp w zakresie sposobu dokonywania opisu przedmiotu zamówienia nie wskazuje konkretnego modelu i producenta maszyny.

Istotne jest aby maszyna posiadała co najmniej następujące właściwości:

- zakres prędkości wyrzucanej piłki: od 30-90 mph lub więcej niż 90 mph,
- sposób wyrzucania piłek: piłka prosta szybka (fastball) i piłka podkręcona (curveball lub slider)
- rodzaj wyrzucanych piłek: twarde gumowe lub twarde baseballowe

Pytanie 7:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisu w SIWZ w Rozdziale V pkt 1. C) aa): „... co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie pełnowymiarowego boiska do baseballa lub boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z systemem nawodnienia, której wartość wyniosła co najmniej 800 000,00 zł”. Wartość wykonania samego boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej jest zdecydowanie niższa niż wartość wykonania boiska baseballowego z kompletną infrastrukturą, której wartość stanowi co najmniej połowę kosztów takiej inwestycji. Niewielka ilość firm w Polsce będzie w stanie spełnić warunki stawiane przez Zamawiającego jeżeli chodzi o warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia. Zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu na „... co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie obiektu sportowego, którego wartość wyniosła co najmniej 800 000,00 zł” lub „... co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego o nawierzchni naturalnej z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości 800 000,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit. c) lit. aa) w następujący sposób:

„aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego o nawierzchni naturalnej (trawa) wyposażonego w podziemną instalację nawadniającą, którego powierzchnia pola gry wynosi co najmniej 6000 m²”.

W konsekwencji udzielonej odpowiedzi Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany dotychczasowej treści Rozdziału V pkt 1 ppkt 2) lit. c) lit. aa) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zastąpienie ww. zapisu SIWZ w następujący sposób:

Treść Rozdziału V pkt 1 ppkt 2) lit. c) lit. aa) przed zmianą:

aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie pełnowymiarowego boiska do baseballa lub boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z systemem nawadniania, której wartość wyniosła co najmniej 800 000,00 zł;

Treść Rozdziału V pkt 1 ppkt 2) lit. c) lit. aa) **po zmianie:**

aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył **co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie boiska sportowego o nawierzchni naturalnej (trawa) wyposażonego w podziemną instalację nawadniającą, którego powierzchnia pola gry wynosi co najmniej 6000 m²**

Jednocześnie informuje, że Zamawiający w dniu 16 lutego 2017 roku zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 26604 – 2017 o zmianie ogłoszenia.




Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
PL 51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60, fax +48 71 733 40 80
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl, www.mcs.wroc.pl
NIP: 898-219-79-58, Regon: 021757876

L.dz. MCS -	526	/	17
-------------	-----	---	----

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie powyższego podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,


Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych i Eksploatacji Obiektów
Michał Broziński

Sprawa prowadzi:
DOP – Dział Organizacyjno-Prawny
Sporządził:
Szymon Małecki


RADCA PRAWNY

Aleksandra Przygoda-Szyska