

Wrocław, dnia 25.09.2020 r.

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu”.*

Znak sprawy: ZP/PN/07/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy w związku z opublikowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na zadane przez Wykonawcę pytania udzielił następujących odpowiedzi oraz dokonał następujących zmian treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy 1:

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu:

- a) deklarację właściwości użytkowych,*
- b) kartę techniczną*
- c) świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną.*

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający informuje, że system podłogi sportowej musi posiadać dokumenty potwierdzające jego zgodność z obowiązującą normą PN/EN 14904 dla wszystkich jej kryteriów. Gotowa nawierzchnia musi spełniać zarówno kryteria badane laboratoryjnie jak i kryteria wskazane jako szczególne cechy kompletnej konstrukcji, które należy badać po jej wykonaniu.

Na potwierdzenie tego Zamawiający będzie wymagał przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów.

Pytanie Wykonawcy 2:

Czy montowana podłoga musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CflS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi (konstrukcja + nawierzchnia) ?

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający wymaga aby cały kompletny system podłogi posiadał klasyfikację reakcji na ogień na poziomie CflS1 lub wyższym.

Pytanie Wykonawcy 3:

Czy zamawiający będzie wymagał aby montowana podłoga jako cały system pochodziła w całości (konstrukcja + nawierzchnia) od jednego producenta, na co producenci wystawiają dokumentację atestacyjną ?

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Tak, Zamawiający będzie wymagał aby kompletny system podłogi sportowej pochodził w całości od jednego producenta.

Pytanie Wykonawcy 4:

Czy Zamawiający rozważy zagwarantowanie polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowanie rolowanej wykładziny PCV, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7,5 mm grubości lub nawet grubości 9 mm, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła wielowarstwowa warstwa czystego 100% PVC o grubości min. 2 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania nawierzchni sportowej w technologii wielowarstwowej rolowanej wykładziny PVC o grubości minimum 6,2 mm. Warstwa wierzchnia 100% czystego PVC musi wynosić min. 2mm.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w zakresie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ w OPISIE TECHNICZNYM pkt. 12 ppkt.3) oraz w STWIOR w SST-01.03. pkt 2, pkt. 5;
nadając im następujące brzmienie:

OPIS TECHNICZNY pkt. 12 ppkt.3):

3) Wykonanie podłogi sportowej

Jako wierzchnią warstwę sportową hali należy wykonać systemową posadzkę płaszczyznowo-elastyczną o konstrukcji legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych pokrytej wielowarstwową nawierzchnią PVC o grubości minimum 6,2 mm.

Warstwy konstrukcji nawierzchni w systemie legarowanym w kolejności ich wykonywania:

- Podbudowa z betonu wraz z hydroizolacją i termoizolacją;
- Podkładki elastyczne przyklejone do legarów niwelujące nierówności podbudowy;
- 1 warstwa legarów - zabezpieczonych przeciwwilgociowo oraz przeciwbakteryjnie;
- 2 warstwa legarów – listew układanych poprzecznie do pierwszej warstwy, zabezpieczonych przeciwwilgociowo oraz przeciwbakteryjnie;
- Folia PE;
- Dwie warstwy płyty wilgocioudpornionej – sklejane i zszywane ze sobą;
- Wielowarstwowa nawierzchnia PVC gr. min. 6,2 mm;
- Malowane oliniowanie poszczególnych boisk.

(...)

Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi:

Nawierzchnia przeznaczona do obiektów sportowych wewnętrznych.

- 1) Nawierzchnia z grupy właściwości MJ 3 – zgodnie z normą PN/EN 14904
- 2) Kolor nawierzchni: Wykonawca przed wykonaniem nawierzchni przedłoży do zatwierdzenia Inwestora pełną kolorystykę nawierzchni
- 3) Kolor linii: kolor w zależności od dyscypliny sportowej.

(...)

STWIOR SST-01.03. pkt 2:

2. MATERIAŁY:

Ogólne wymagania podano w punkcie 2 ST 00.00.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- a) Podkładki elastyczne;
- b) Legary/listwy;
- c) Folia PE;
- d) Płyty wilgocioudpornione;
- e) Wielowarstwowa nawierzchnia PVC gr, min. 6.2 mm;
- f) Farby i barwniki;
- g) Wentylatory mechaniczne.

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu muszą być dopuszczone przez producenta wybranego systemu do wbudowania i wykonania podłogi sportowej płaszczyznowo elastycznej.

Materiały niezgodne z wymaganiami powinny zostać usunięte z placu budowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów nieznanego pochodzenia oraz o nieznanym parametrach technicznych. Stosowane komponenty powinny pochodzić z jednego systemu nawierzchni.

2.1 Minimalne parametry gotowej nawierzchni:

Nawierzchnia przeznaczona do obiektów sportowych wewnętrznych.

- a) Nawierzchnia z grupy właściwości MJ 3 – zgodnie z normą PN/EN 14904
- b) Kolor nawierzchni: Wykonawca przed wykonaniem nawierzchni przedłoży do zatwierdzenia Inwestora pełną kolorystykę nawierzchni
- c) Kolor linii: kolor w zależności od dyscypliny sportowej.

(...)

STWIOR SST-01.03. pkt 5:

(...)

5.3 Wykonanie podłogi sportowej:

Jako wierzchnią warstwę sportową hali należy wykonać systemową posadzkę płaszczyznowo-elastyczną o konstrukcji legarowanej posadowionej na elastycznych podkładach gumowych pokrytej wielowarstwową nawierzchnią PVC o grubości min. 6,2 mm.

Warstwy konstrukcji nawierzchni w systemie legarowanym w kolejności ich wykonywania:

- a) Podbudowa z betonu wraz z termoizolacją i hydroizolacją;
- b) Podkładki elastyczne przyklejone do legarów niwelujące nierówności podbudowy;
- c) 1 warstwa legarów - zabezpieczonych przeciwwilgociowo oraz przeciwbakteryjnie;
- d) 2 warstwa legarów - listew układanych poprzecznie do pierwszej warstwy, zabezpieczonych przeciwwilgociowo oraz przeciwbakteryjnie;
- e) Folia PE;
- f) Dwie warstwy płyty wilgociouodpornej – sklejane i zszywane ze sobą;
- g) Wielowarstwowa nawierzchnia PVC gr. min. 6,2 mm;
- h) Malowane oliniowanie poszczególnych boisk.

(...)

Wybrane minimalne właściwości systemu podłogi:

Nawierzchnia przeznaczona do obiektów sportowych wewnętrznych.

- a) Nawierzchnia z grupy właściwości MJ 3 – zgodnie z normą PN/EN 14904
- b) Kolor nawierzchni: Wykonawca przed wykonaniem nawierzchni przedłoży do zatwierdzenia Inwestora pełną kolorystykę nawierzchni
- c) Kolor linii: kolor w zależności od dyscypliny sportowej.

(...)

Pytanie Wykonawcy 5:

Czy należy wykonać system podłogi dla jego trwałości, jakości, żywotności i odporności na wilgoć ze sklejki liściastej BFU100 ?

Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zamawiający informuje, że dopuszcza do zastosowania sklejki liściastą BFU100 oraz inne materiały spełniające wymagania Zamawiającego i dopuszczone do stosowania w systemach nawierzchni podłóg sportowych o konstrukcji legarowanej.

Pytanie Wykonawcy 6:

Czy zamawiający dla polepszenia amortyzacji będzie wymagał zastosowania podłogi w klasyfikacji amortyzacji C4 w systemie kombi-elastyczną zgodną z normą PN EN 14904:2006 (E)

Odpowiedź Zamawiającego 6:

Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania podłogi w klasyfikacji amortyzacji C4 w systemie kombi-elastycznym.

Pytanie Wykonawcy 7:

Czy dla polepszenia jakości, żywotności i podwyższenia parametrów sportowych Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się w budowie konstrukcji legarowanej, ślepej podłogi oraz płyty rozkładającej obciążenia ze sklejki liściastej, wilgociouodpornej klasy BFU 100, do której na wierzchu systemu będzie montowana wykładzina sportowa o grubości minimum 9 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego 7:

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania systemowej podłogi składającej się w budowie z konstrukcji legarowanej. Dopuszcza do zastosowania zarówno sklejki liściastą klasy BFU 100 jak i inne materiały spełniające wymagania Zamawiającego i dopuszczone do stosowania w systemach nawierzchni podłóg sportowych o konstrukcji legarowanej z wyłączeniem użycia płyt budowlanych typu OSB. Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zastosowania wykładziny sportowej o grubości minimum 9 mm.



Pytanie Wykonawcy 8:

- 1) Czy dla polepszenia jakości, żywotności i podwyższenia parametrów sportowych Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładowiny sportowej posiadającej certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych:
- Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)
 - Certyfikat FIVB (światowa federacja siatkówki)
 - Certyfikat EHF (europejska federacja piłki ręcznej)
 - Certyfikat IHF (światowa federacja piłki ręcznej)
 - Certyfikat IFF (światowa federacja unihokeja)

Odpowiedź Zamawiającego 8:

Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania certyfikatów międzynarodowych federacji sportowych.

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu i wprowadzonych zmian, Zamawiający dokonuje następujące zmiany:

1. treści Rozdziału III pkt 2 SIWZ w następujący sposób:

Było:

2. Przedmiotem zamówienia jest **Wymiana nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu.** (obręb Zalesie, AM 15, działka nr 11/2, Wrocław)
- Roboty obejmują w szczególności:
- Wykonanie kompletnej rozbiórki istniejącej nawierzchni sportowej wraz z jej konstrukcją oraz jej utylizacją;
 - Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z termoizolacją i hydroizolacją;
 - Wykonanie nowej kompletnej poliuretanowej podłogi sportowej płaszczyznowo-elastycznej wraz z konstrukcją legarowaną;
 - Montaż nowych profesjonalnych elementów wyposażenia sportowego dla boisk do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej;
 - Remont części jednej ze ścian hali sportowej.

Po zakończeniu robót teren należy oczyścić, uporządkować, a wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury niebędące przedmiotem zamówienia naprawić;

Jest:

2. Przedmiotem zamówienia jest **Wymiana nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu.** (obręb Zalesie, AM 15, działka nr 11/2, Wrocław)
- Roboty obejmują w szczególności:
- Wykonanie kompletnej rozbiórki istniejącej nawierzchni sportowej wraz z jej konstrukcją oraz jej utylizacją;
 - Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z termoizolacją i hydroizolacją;
 - Wykonanie nowej kompletnej podłogi sportowej płaszczyznowo-elastycznej z wielowarstwowej nawierzchni PVC z wraz z konstrukcją legarowaną;
 - Montaż nowych profesjonalnych elementów wyposażenia sportowego dla boisk do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej;
 - Remont części jednej ze ścian hali sportowej.

Po zakończeniu robót teren należy oczyścić, uporządkować, a wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury niebędące przedmiotem zamówienia naprawić;

2. treści § 1 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w następujący sposób:

Było:

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- Wykonanie kompletnej rozbiórki istniejącej nawierzchni sportowej wraz z jej konstrukcją oraz jej utylizacją;
- Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z termoizolacją i hydroizolacją;
- Wykonanie nowej kompletnej poliuretanowej podłogi sportowej płaszczyznowo-elastycznej wraz z konstrukcją legarowaną;
- Montaż nowych profesjonalnych elementów wyposażenia sportowego dla boisk do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej;
- Remont części jednej ze ścian hali sportowej

Po zakończeniu robót teren należy oczyścić, uporządkować, a wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury niebędące przedmiotem zamówienia naprawić;

Jest:

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) Wykonanie kompletnej rozbiórki istniejącej nawierzchni sportowej wraz z jej konstrukcją oraz jej utylizacją;
- 2) Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z termoizolacją i hydroizolacją;
- 3) Wykonanie nowej kompletnej podłogi sportowej płaszczynowo-elastycznej z wielowarstwowej nawierzchni PVC wraz z konstrukcją legarowaną;
- 4) Montaż nowych profesjonalnych elementów wyposażenia sportowego dla boisk do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej;
- 5) Remont części jednej ze ścian hali sportowej

Po zakończeniu robót teren należy oczyścić, uporządkować, a wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury niebędące przedmiotem zamówienia naprawić;

3. treści Rozdziału V pkt. 1 ppkt. 2) lit. c) lit. aa) SIWZ w następujący sposób:

Było:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- c) **zdolności technicznej lub zawodowej;** Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaze, że:

aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył **co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi sportowej poliuretanowej na konstrukcji legarowanej o powierzchni powyżej 900m².**

Jest:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- c) **zdolności technicznej lub zawodowej;** Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaze, że:

aa) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył **co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi sportowej z wielowarstwowej nawierzchni PVC na konstrukcji legarowanej o powierzchni powyżej 900m².**

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia załącznika nr 6 do SIWZ (Wykaz Robót Budowlanych), załączając do niniejszego pisma zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ (załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Jednocześnie informuję, że Zamawiający w dniu 25 września 2020 roku zamieścił na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 540185620 - N - 2020 o zmianie ogłoszenia.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonane zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Wobec powyższego Wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu proszę o uwzględnienie powyższego podczas czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

- 1 – Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ

DYREKTOR
Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław
Wojciech Gęstwa

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wymianę nawierzchni sportowej na Hali Sportowej „Parkowa” przy ul. Parkowej we Wrocławiu.

L.p.	Przedmiot (rodzaj wykonanych robót budowlanych *)	Wartość brutto (zł.)	Data wykonania		Miejsce wykonania	Podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane	Doświadczenie własne Wykonawcy / Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów **
			Data rozpoczęcia (DD-MM- RRRR)	Data zakończenia (DD-MM- RRRR)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opis: ... Powierzchnia : m ²						własne*** oddane do dyspozycji***
2.	Opis: ... Powierzchnia : m ²						własne*** oddane do dyspozycji***
3.	Opis: ... Kubatura obiektu : m ²						własne*** oddane do dyspozycji***

_____ dnia _____ r.
MiejscowośćPodpis osoby (osób) wskazanej(-ych) w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a)
(Pożądany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczęćka(-i) z imieniem i nazwiskiem)

*) Treść dokonanego opisu wykonanej roboty budowlanej musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w **Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) lit c) lit aa) SIWZ**, tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył **co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu podłogi sportowej z wielowarstwowej nawierzchni PVC na konstrukcji legarowanej o powierzchni powyżej 900m²**.

**) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - art. 22a ust. 2 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. – art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).

***) Niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

Do niniejszego wykazu należy załączyć DOWODY, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 5 ppkt 2) lit. a) SIWZ, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.